

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002177

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-06-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002177

产品系列、型号、规格:

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、HYM3L□-250H、HYM3L□-320C、HYM3L□-320S、HYM3L□-320H、
HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、HYM5L□-250H、HYM5L□-320C、HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、
HUM9□-250C、HUM9□-250S、HUM9□-250H、HUM9□-320 C、HUM9□-320S、HUM9□-320H; 参数及型号
解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002177

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、HYM3L□-250H、
HYM3L□-320C、HYM3L□-320S、HYM3L□-320H、
HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、HYM5L□-250H、
HYM5L□-320C、HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、
HUM9□-250C、HUM9□-250S、HUM9□-250H、
HUM9□-320 C、HUM9□-320S、HUM9□-320H;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V、400V、415V;
In: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、
250A (HYM3L□-250、HYM5L□-250、HUM9□-250);
100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、
270A、280A、300A、315A、320A (HYM3L□-320、HYM5L□-320、HUM9□
-320);
C型: Ics: 15kA; Icu: 20kA;
S型: Ics: 25kA; Icu: 36kA;
H型: Ics: 36kA; Icu: 50kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A类;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
IΔn: 30mA (仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA
/800mA/1000mA 三档可调; A型、AC型;
IΔm: 25%Icu;
极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭)、4P(三个保护极, N极可开闭);
3P、4P适用于隔离用, 3P+N不适用于隔离
型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002177

产品系列、型号、规格(附件):

HY M 3 L □ - □ □ / □ □ □ 000
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

HY M 5 L □ - □ □ / □ □ □ 000
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1) 企业代号
 (2) 塑料外壳式断路器
 (3) 设计代号
 (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能
 (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
 (6) 电流段(A): 250、320
 (7) 分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型
 (8) 无代号-手柄直接操作
 (9) 断路器极数: 3 为三板; 4 为四板
 (10) 四板断路器中性板(N板)型式(注)
 (11) 过电流脱扣器型式(见表1)
 (12) 000 表示无附件

HU M 9 □ - □ □ □ / □ □ □ 000
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) 企业代号
 (2) 塑料外壳式断路器
 (3) 设计序号
 (4) 具有非延时型漏电(剩余电流)保护功能为LI, 具有延时型漏电(剩余电流)保护功能为LYI
 (5) 电流段(A): 250、320
 (6) 分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型
 (7) 无代号-手柄直接操作
 (8) 断路器极数: 3 为三板; 4 为四板
 (9) 四板断路器中性板(N板)型式(注)
 (10) 过电流脱扣器型式(见表1)
 (11) 000 表示无附件

注: 四板产品中, 中性板(N板)的型式有二种:
 A型: N板始终接通, 不与其他三板一起合分; B型: N板与其它三板一起合分。

注: 四板产品中, 中性板(N板)的型式有二种:
 A型: N板始终接通, 不与其他三板一起合分; B型: N板与其它三板一起合分。

表1

代号	型 式	说 明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-16
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002177

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、HYM3L□-250H、
HYM3L□-320C、HYM3L□-320S、HYM3L□-320H、
HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、HYM5L□-250H、
HYM5L□-320C、HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、
HUM9□-250C、HUM9□-250S、HUM9□-250H、
HUM9□-320 C、HUM9□-320S、HUM9□-320H;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V、400V、415V;
In: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、
250A (HYM3L□-250、HYM5L□-250、HUM9□-250);
100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、
270A、280A、300A、315A、320A (HYM3L□-320、HYM5L□-320、HUM9□
-320);
C型: Ics: 15kA; Icu: 20kA;
S型: Ics: 25kA; Icu: 36kA;
H型: Ics: 36kA; Icu: 50kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A类;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
IΔn: 30mA (仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA
/800mA/1000mA 三档可调; A型、AC型;
IΔm: 25%Icu;
极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭)、4P(三个保护极, N极可开闭);
3P、4P适用于隔离用, 3P+N不适用于隔离

型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002177

产品系列、型号、规格(附件):

HY M 3 L □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

HY M 5 L □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 电流段(A): 250, 320
- (7) 分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型
- (8) 无代号-手柄直接操作
- (9) 断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (10) 四极断路器中性板(N板)型式(注)
- (11) 过电流脱扣器型式(见表1)
- (12) 000 表示无附件

HU M 9 □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有非延时型漏电(剩余电流)保护功能为Li, 具有延时型漏电(剩余电流)保护功能为LYI
- (5) 电流段(A): 250, 320
- (6) 分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型
- (7) 无代号-手柄直接操作
- (8) 断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (9) 四极断路器中性板(N板)型式(注)
- (10) 过电流脱扣器型式(见表1)
- (11) 000 表示无附件

注: 四极产品中, 中性板(N板)的型式有二种:
A型: N板始终接通, 不与其他三板一起合分; B型: N板与其它三板一起合分。
注: 四极产品中, 中性板(N板)的型式有二种:
A型: N板始终接通, 不与其他三板一起合分; B型: N板与其它三板一起合分。

表1

代号	型式	说明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。