

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010309574121

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
JRS1-36、JRS1N-36、HUR9-36 ; Uimp : 8kV ; Ui : 660V ; Ue : AC660V ; Ie : 23A~32A , 30A~40A ; 脱扣级别 : 10A ; 3P 配用的辅助触头 : Uimp : 6kV ; Ui : 500V , Ith : 6A , AC-15 : 380V/0.95A , 220V/1.64A、DC-13 : 220V/0.15A、110V/0.3A , 1NO 1NC

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心