

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2012010309575706

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2032年04月18日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 JRS2-400、630, JRS1N-F400、F630, HUR9-400、630; $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 8kV; $U_e$ : 660V; $I_e$ : JRS2-400: 80~125A、125~200A、160~250A、200~320A、250~400A; JRS2-630: 320~500A、400~630A; 脱扣级别: 10A; 3P; 辅助触头: 1NO1NC; $U_i$ : 380V; $U_{imp}$ : 6kV; $I_{th}$ : 6A; AC-15: $U_e/I_e$ : AC380V/0.26A, AC220V/0.45A; DC-13: $U_e/I_e$ : DC110V/0.27A, DC220V/0.14A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心