



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: V2021CQC107502-835267  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-0910,CJX2-0901,  
CJX2-0910N,CJX2-0901N,  
CJX2-1210,CJX2-1201,  
CJX2-1210N,CJX2-1201N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2-0910 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-08 完成日期: 2021-07-20	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-0910,CJX2-0901,CJX2-0910N,CJX2-0901N,  
 CJX2-1210,CJX2-1201,CJX2-1210N,CJX2-1201N; Ith:20A;Ui:690V;  
 使用类别:AC-3:Ue:AC220V/380V/660V;  
 Ie:9A/9A/6.6A (CJX2-0910,CJX2-0901),  
 Ie:12A/12A/8.9A(CJX2-1210,CJX2-1201);  
 AC-4:Ue:AC380V/660V,Ie:3.5A/1.5A ( CJX2-0910、 CJX2-0901、 CJX2-0910N、  
 CJX2-0901N ), Ie:5A/2A ( CJX2-1210,CJX2-1201,CJX2-1210N,CJX2-1201N );  
 Us:AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P;  
 配用的辅助触头: Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、 220V/1.6A,  
 DC-13: 220V/0.15A、 110V/0.3A;

主检: 	日期: 2021-07-20
审核: 	日期: 2021-07-30
签发: 	日期: 2021-08-04



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	Us:380V 漆包铜圆线 QA-1	8100±80	8500±80

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ844(A2017CCC0304-2694457);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010304565144;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2631
首页	√	1	02501-21DQ2631
报告组成	√	1	02501-21DQ2631
安全型式试验报告	√	10	02501-21DQ2631-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: [dq@fcii.net](mailto:dq@fcii.net)