

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002198



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-02
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002198

产品系列、型号、规格:

H8A-6300、HUW9-6300; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V/690V; I_n : 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式; U_e : AC400V; I_{cs} : 125kA, I_{cu} : 125kA, I_{cw} : 100kA/1s; U_e : AC690V; I_{cs} : 85kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 80kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P; 适用于隔离用 配用的辅助触头 YQF1: 4NO4NC; I_{th} : 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A; DC-13: 220V/0.27A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_s : AC230V, U_s : AC400V

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。