

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307000232

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：江苏凯隆电器有限公司  
生产企业地址：江苏省常州市五一路 257 号

联系人：王春梅  
电话：13676576299  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-14  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000232

产品系列、型号、规格:

DW45-1000,HYW3-1000 Uimp:12kV; Ui:690V;Ue: AC400V;In:200A, 315A, 400A, 630A, 800A,1000A;Icu=Ics:50kA;  
Icw:42kA/1s;过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;极数:3P,4P;适用于隔离用;适用频率:50Hz;配用的辅助触头:  
3NO3NC, Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:16A; AC-15 Ue/Ie:AC220V/1.5A, AC380V/1A,DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.25A.

联系人: 王春梅  
电话: 13676576299  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-14  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。