

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020960302000657



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件
产品名称：熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：上联控股集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsh@vip.163.com
指定签字人：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960302000657

产品系列、型号、规格:

HYH16-250/3、HYH16-400/3、HYH16-630/3 Ui:100 0V; Uimp:12kV; Ue: AC400V; Ith=Ie: 80A、100A、125A、160A、200A、250A (HYH16-250/3); 125A、160A、200A、250A、315A、400A (HYH16-400/3); 200A、250A、315A、400A、500A、630A (HYH16-630/3); 额定限制短路电流: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。