

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980305000640



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：朗明电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-09-11
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000640

产品系列、型号、规格:

HYET3H-250□□/□、HYET5H-250□□/□; 类别: AC-33iA; HYET3-250□□/□、HYET5-250□□/□; 类别: AC-33B;
Ui: 800V(主); Ui: 250V(辅); Ith: 250A; Ue: AC230V (2P), AC400V (3P、4P); Ie: 100A、125A、160A、
200A、225A、250A; Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-11
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000640

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

HY ET 3 □ - 250 □ □ / □
HY ET 5 □ - 250 □ □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业代号:

(2) 自动转换开关电器:

(3) 设计序号: 3: 普通款, 5: 地产款:

(4) H-AC-33IA、缺省: AC-33B

(5) 壳架等级额定电流(A): 250

(6) 开关型式: II型(两段式)、III型(三段式)

(7) 开关控制显示类型: A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶显示)

(8) 开关极数: 2P 3P 4P:

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-11
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。