

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107292082

发证日期: 2022年04月20日

有效期至: 2031年06月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 HYT3-250,HYT5-250,HUT9-250, HYT3-320,HYT5-320,HUT9-320 Ui:1000V(主电路),400V(控制回路); Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路); Ue:AC400V; HYT3-250,HYT5-250,HUT9-250:Ie:100A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,250A; HYT3-320,HYT5-320,HUT9-320:Ie:100A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,250A,270A,280A,300A,315A,320A; 使用类别:AC-33iB; Icn:20kA(C型),35kA(S型),50kA(H型); Icm(峰值):42kA(C型),73.5kA(S型),105kA(H型); 电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年04月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心