



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC123005-865132

产品名称: 低压配电系统的电涌保护器


型 号:

HUDY1-B/I50kA/385V/4P、HLS1-B/I50kA/385V/4P  
HUDY1-B/I50kA/385V/1P、HLS1-B/I50kA/385V/1P  
HUDY1-B/I50kA/385V/2P、HLS1-B/I50kA/385V/2P  
HUDY1-B/I50kA/385V/3P、HLS1-B/I50kA/385V/3P  
HUDY1-B/I50kA/440V/4P、HLS1-B/I50kA/440V/4P  
HUDY1-B/I50kA/440V/1P、HLS1-B/I50kA/440V/1P  
HUDY1-B/I50kA/440V/2P、HLS1-B/I50kA/440V/2P  
HUDY1-B/I50kA/440V/3P、HLS1-B/I50kA/440V/3P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



<p>申请编号: V2021CQC123005-865132                  样品名称: 低压配电系统的电涌保护器                  型号:                  HUDY1-B/I50kA/385V/4P、HLS1-B/I50kA/385V/4P                  HUDY1-B/I50kA/385V/1P、HLS1-B/I50kA/385V/1P                  HUDY1-B/I50kA/385V/2P、HLS1-B/I50kA/385V/2P                  HUDY1-B/I50kA/385V/3P、HLS1-B/I50kA/385V/3P                  HUDY1-B/I50kA/440V/4P、HLS1-B/I50kA/440V/4P                  HUDY1-B/I50kA/440V/1P、HLS1-B/I50kA/440V/1P                  HUDY1-B/I50kA/440V/2P、HLS1-B/I50kA/440V/2P                  HUDY1-B/I50kA/440V/3P、HLS1-B/I50kA/440V/3P                  商 标:                   数 量: 20 台                  样品来源: 生产企业送样                  收样日期: 2022-05-04                  完成日期: 2022-07-19</p>	<p>申 请 人: 环宇高科有限公司                  申请人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                    制 造 商: 环宇高科有限公司                  制造商地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                    生 产 厂: 环宇高科有限公司                  生产厂地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验依据标准: GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器(SPD)                  第 11 部分: 低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-08-08</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-08-08</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2022-08-08</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页</p>	

## 附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换代	GB/T18802.1-2011	<b>GB/T18802.11-2020</b>
2	产品型号增加	HUDY1-B/I50kA/385V/4P、 HLS1-B/I50kA/385V/4P	HUDY1-B/I50kA/385V/4P、 HLS1-B/I50kA/385V/4P <b>HUDY1-B/I50kA/385V/1P、 HLS1-B/I50kA/385V/1P HUDY1-B/I50kA/385V/2P、 HLS1-B/I50kA/385V/2P HUDY1-B/I50kA/385V/3P、 HLS1-B/I50kA/385V/3P HUDY1-B/I50kA/440V/4P、 HLS1-B/I50kA/440V/4P HUDY1-B/I50kA/440V/1P、 HLS1-B/I50kA/440V/1P HUDY1-B/I50kA/440V/2P、 HLS1-B/I50kA/440V/2P HUDY1-B/I50kA/440V/3P、 HLS1-B/I50kA/440V/3P</b>
3	相数增加	三相	<b>单相、三相</b>
4	主要参数新增	见报告 L20150144 2.2 主要参数附表	<b>见报告 02401-22119Y21039-S 2.2 主要参数附表</b>
5	型号解释变更	见报告 L20150144 3.型号解释	<b>见报告 02401-22119Y21039-S 3.型号解释</b>
6	外壳制造商变更	环宇集团有限公司	<b>常州市创捷防雷电子有限公司</b>
7	接线端子制造商变更	环宇集团有限公司	<b>常州市创捷防雷电子有限公司</b>
8	额定断开续流值 $I_{\beta}$ 变更	3kA	<b>1kA</b>
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号		CQC15123131217	
原报告检测机构		上海市防雷产品质量监督检验站 上海市防雷中心防雷产品测试中心	报告 编号 L20150144
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			



# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；  
未经许可本报告不得部分复制；  
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构： 浙江方圆检测集团股份有限公司  
（浙江方圆电气设备检测有限公司）

地 址：浙江省嘉兴市广穹路 400 号方圆检测大院

邮政编码： 314001

电 话： 0573-82077822

传 真： 0573-82077822

E - mail: fangyuan\_yaobo@163.com