



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 利用已获证书 ODM

申请编号: V2022CQC020009-957389

产品名称: 自愈式低压并联电容器

型号: BSMJ

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
1	电容测量和容量计算	GB/T 12747.1-2017 第 7 条	见原 02401-1811919 514 试验报告
2	电容器损耗角正切 (tanδ) 测量	GB/T 12747.1-2017 第 8 条	
3	热稳定性试验	GB/T 12747.1-2017 第 13 条	
4	高温下电容器损耗角正切 (tanδ) 测量	GB/T 12747.1-2017 第 14 条	
5	端子间电压试验	GB/T 12747.1-2017 第 9.2 条	
6	端子与外壳间电压试验	GB/T 12747.1-2017 第 10.2 条	
7	端子与外壳间雷电冲击电压试验	GB/T 12747.1-2017 第 15 条	
8	放电试验	GB/T 12747.1-2017 第 16 条	
9	内部放电器件试验	GB/T 12747.1-2017 第 11 条	
10	密封性试验	GB/T 12747.1-2017 第 12 条	
11	自愈性试验	GB/T 12747.2-2017 第 18 条	
	注：P 试验结果符合要求。		
	F 试验结果不符合要求。		
	N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验。		
	以下空白		
BSMJ 1kvar 生产序号/样品编号：1#：E0222200012； BSMJ 30kvar 生产序号/样品编号：2#：E0222200017。			

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)

地 址：浙江省嘉兴市广穹路 400 号方圆检测大院

邮政编码：314001

电 话：0573-82077118、0573-82099578

E-mail: fydianqijiance@163.com