

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575510

发证日期: 2021年11月18日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX1-75、CJX1-85 Uimp : 8kV ; Ui : 690V ; Ue : AC220V、AC380V、 AC660V ; Ith : 85A ; CJX1-75 : Ie : 75A ; CJX1-85 : Ie : 85A/85A/75A ; 使用类别 : AC-3 ; Us : AC380V (50Hz) / AC460V (60Hz)、AC220V (50Hz) / AC264V (60Hz)、AC127V (50Hz) / AC152V (60Hz)、AC110V (50Hz) / AC132V (60Hz)、AC36V (50Hz) / AC42V (60Hz) ; 极数 : 3P ; 辅助触头 : 2NO2NC ; Ith : 10A ; AC-15 Ue/Ie : 380V/0.95A ; 220V/1.6A ; DC-13 Ue/Ie : 220V/0.15A ; 110V/0.3A ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; IP20
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心