



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891662
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC1-80,JZC1-71,JZC1-62,JZC1-53,
JZC1-44,JZC1-40,JZC1-31,JZC1-22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 接触器式继电器 型号: 见上报参数 商标: / 样品数量: 4台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-09 完成日期: 2018-07-26	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC1-80,JZC1-71,JZC1-62,JZC1-53,
 JZC1-44,JZC1-40,JZC1-31,JZC1-22
 Ui:660V;Uimp:8kV;lth:10A;
 AC-15:Ue/le: AC380V/1.18A,AC220V/2.05A;
 DC-13:Ue/le: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;
 防护等级:IP20.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-08-28
 审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-08-28
 签发: 许建林 签字:  日期: 2018-08-28



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2.增加 Uimp	无	8kV
3.安全件供应商更名	乐清市雅博电器有限公司	浙江雅博电器有限公司
4.安全件变更	铁心/冷轧电工钢片/DW360-50: 温州华正铁芯制造有限公司 乐清市康正铁芯厂	铁心/冷轧电工钢片/50W600: 乐清市上铁冲压件有限公司 乐清市康正铁芯厂 乐清市安本铁芯厂
	弹簧/弹簧用不锈钢丝/1Gr18Ni9: 温州合力弹簧制造有限公司 乐清天力弹簧厂	弹簧/弹簧用不锈钢丝/1Gr18Ni9: 温州合力弹簧制造有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2423-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2003010303027968;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

